

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.2.2023

Kamienica, dn. 24.03.2023 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2023
Nazwa zadania: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Szanowni Państwo, Prosimy o doprecyzowanie parametrów Biofiltra, na podstawie wyjaśnień z dnia 22.03.2023 r. nie można określić typu w/w urządzenia. Czy Zamawiający widzi potrzebę zastosowania obudowy Biofiltra z blachy stalowej wg. normy 1.4301 (304) o grubości 1,5 mm.

Odp. Obudowa Biofiltra ma być wykonana z blachy stalowej wg. normy 1.4301 (304) o grubości 1,5 mm. W dniu 24.03.2023 r. opublikowano **PRZYKŁADOWY** rysunek biofiltra na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>, <https://bip.malopolska.pl/ugkamienica>.

Zatwierdził
dr Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica