

GMINA KAMIENICA

ZP.271.2.2023
34-608 Kamienica 420

NIP 7371193876, REG. 491892274

Kamienica, dn. 23.03.2023 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2023
Nazwa zadania: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Czy Zamawiający posiada kompletną dokumentację projektową przebudowy linii i stacji średniego napięcia? W udostępnionych materiałach są braki, np. brak schematu elektrycznego stacji transformatorowej, brak uzgodnionego z wydziałem pomiarów ZE schematu układu pomiarowego.

Odpowiedź:

W dniu 23.03.2023 r. została udostępniona nowa wersja Tomu 1 projektu technicznego branży elektrycznej i AKPiA dla oczyszczalni ścieków w Kamienicy.

Projekt zostanie uzgodniony przez Zamawiającego ze służbami Tauron Dystrybucja S.A. Należy przewidzieć rezerwę finansową na realizację ewentualnych uwag wynikających z uzgodnienia.

2. Zgodnie z dokumentacją przebudowy stacji transformatorowej należy zdemontować stację istniejącą, oraz część sieci średniego napięcia, następnie wybudować nową stację transformatorową. Mając na uwadze fakt, iż procedury odbiorowe nowych stacji transformatorowych są procesami długotrwałymi, w jaki sposób należy zapewnić ciągłość zasilania energetycznego obiektu na czas przebudowy stacji średniego napięcia?

Odpowiedź:

Zapewnienie ciągłości zasilania (przyjmując krótkotrwałe wyłączenia wynikające z prac przełączeniowych) leży po stronie Wykonawcy. W okresie związanym z wykonaniem nowej stacji transformatorowej, ma on zapewnić zasilanie wystarczające do pracy oczyszczalni ścieków. Wybór i zapewnienie źródła oraz sposobu zasilania tymczasowego pozostaje w gestii wykonawcy. Jako najprostszy sposób, Zamawiający dopuszcza użycie agregatu prądowłórczego zapewnionego przez Wykonawcę, wraz z paliwem niezbędnym do jego pracy.

3. Prosimy o zmianę zapisów z SWZ ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt2. d) - co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności hydrotechnicznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej. Niniejsza osoba musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w tym przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków. Prosimy o wykreślenie zapisu „Niniejsza osoba musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w tym przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków”. Osoby z takimi uprawnieniami nie budowały oczyszczalni ścieków i nie ma takich w okolicy budowy przyszłej oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt2. d). Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane do kategorii XXX obiektów budowlanych zaliczamy obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków. Ponadto Zamawiający przypomina, że osoby które uzyskały uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do roku 2014 posiadają również uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej, a zamawiający w treści zapisów SWZ dopuścił łączenie funkcji przez jedną osobę w różnych specjalnościach.

4. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 31.03.2023r. ze względu na duży zakres prac do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.03.2023r.

Zatwierdził

Wójt

dr Władysław Sadowski