

Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420

*Uczestnicy postępowania***WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2023

Nazwa zadania: **Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy**W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SWZ, **informujemy:****Pytanie nr 1**

W SWZ określono wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymianę pieca węglowego na piec gazowy. W SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH nie określono żadnych informacji odnośnie zakresu robót do wykonania. Określono tylko wykonanie według odrębnego opracowania - prosimy o udostępnienie tego opracowania lub podanie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: W dniu 09.08.2023 r. opublikowano zmodyfikowany przedmiar robót (usunięto element 5.6 wewnętrzna instalacja gazowa w użytkowanym budynku) stanowiący załącznik nr 8 do SWZ a także dodatkowy przedmiar robót dotyczący wykonania wewnętrznej instalacji gazowej(załącznik nr 8a do SWZ). Ponadto w dniu 09.08.2023 r. opublikowano projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazowej.

Pytanie nr 2

W specyfikacji oraz przedmiarze robót określano montaż paneli monokrystalicznych bifacjalnych, przy montażu takich modułów na dachu nie osiągną one wydajności i sprawności określonych w kartach katalogowych. Prosimy o zmianę modułów na monokrystaliczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na montaż paneli monokrystalicznych.

Pytanie nr 3

Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki okiennej oraz sposobu ich otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki okiennej.

Piwnica

(1.4*0.9)*6 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, dwa skrzydła rozwieralne

Parter

(1.4*1.95)*18 – okna dwurzędowe, trójskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (skrzydło pierwszego rzędu uchylne, dwa skrzydła drugiego rzędu rozwieralne)

(1.5*1.2)*4 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1.4*1.4)*6 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1.4*1.5)*3 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1,3*0,8)*1 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

Poddasze

(1,4*1,4)*4 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1,2*1,3)*4 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1,5*1,3)*3 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1,0*1,2)*3 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(1,0*1,4)*1 – okna jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(2,0*1,2)*1 – okna jednorzędowe, trzyskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (dwa skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(5,0*1,3)*1 – okna jednorzędowe składające się z trzech odrębnych ram okiennych połączonych łącznikiem systemowym typu H, każde okno dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(5,0*1,3)*3 – okna jednorzędowe składające się z trzech odrębnych ram okiennych połączonych łącznikiem systemowym typu H, każde okno dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(3,05*1,4)*1 – okna jednorzędowe składające się z dwóch odrębnych ram okiennych połączonych łącznikiem systemowym typu H, każde okno dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

(2,6*1,4)*1 – okna jednorzędowe składające się z dwóch odrębnych ram okiennych połączonych łącznikiem systemowym typu H, każde okno dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne (jedno skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne)

Pytanie nr 4

Prosimy o przestanie zestawienia mocy grzejników stalowych płytowych

Odpowiedź: Zamawiający planuje wymianę istniejących grzejników dwupłytkowych na nowe grzejniki o identycznych parametrach. Parametry grzejników są określone w przedmiarze robót ponadto wyszczególniono je poniżej.

Grzejnik dwupłytkowe [długość x wysokość]

600x600 – 8 szt.

700x600 – 3 szt.

800x600 – 9 szt.

900x600 – 7 szt.

1000x600 – 5 szt.

1100x600 – 5 szt.

1200x600 – 6 szt.

1500x600 – 2 szt.

**Zatwierdził
dr Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica**