

ZP.271.9.2023

Kamienica, dn. 27.10.2023 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420
34-608 Kamienica 420
4874 REG 491892274

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.9.2023 Nazwa zadania: **Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

Pytanie nr 1 W związku z przedstawionymi w projekcie budowlanym badaniami geologicznymi, a co za tym idzie koniecznością wiercenia otworów pod pale w skale twardej czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu posadowienia kładki na mikropale w układzie kołowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu posadowienia kładki na mikropale w układzie kołowym

Pytanie nr 2 Proszę o załączenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej Inwestycji.

Odpowiedź: W dniu 27.10.2023 r. Zamawiający opublikował zgłoszenia budowlane.

Pytanie nr 3 Proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju rozliczenia – w SWZ zapisano rozliczenie kosztorysowe, w projekcie umowy ryczałtowe.

Odpowiedź: Przedmiotowe zadanie zostanie rozliczone kosztorysowo. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy. W dniu 27.10.2023 r. opublikowano zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 4 Które powierzchnie betonu mają posiadać fakturę drewna – czy tylko zewnętrzne powierzchnie dźwigarów, czy także wewnętrzne?

Odpowiedź: Wszystkie powierzchnie dźwigarów mają posiadać fakturę drewna z wyłączeniem powierzchni od spodu konstrukcji

Pytanie nr 5 Proszę o informację czy przedmiotowe postępowanie będzie rozliczane kosztorysowo czy ryczałtowo ?

Odpowiedź: Przedmiotowe zadanie zostanie rozliczone kosztorysowo. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy. W dniu 27.10.2023 r. opublikowano zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ.

Ponadto Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w kwocie słownie dotyczącej posiadanych środków finansowych (roz. 5 ust. 2 pkt. C SWZ). Poprawiona SWZ została opublikowana w dniu 27.10.2023 r.

Zatwierdził


W Ó J T
dr Władysław Sadowski