

ZP.271.12.2023

Kamienica, dn. 08.12.2023 r.

GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420
NIP 7371193876, REG. 491892274
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.12.2023 Nazwa zadania: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica – Parysz na potoku Zbludza oraz Odbudowa kładki do Szkoły w Szczawie”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SWZ, informujemy:

Zadanie nr 1 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica – Parysz na potoku Zbludza

Pytanie nr 1 Prosimy o informację o gabarytach istniejącego obiektu mostowego celem wyceny pozycji nr 2 - Rozbiórka elementów zniszczonego mostu, kpl.1. Brak tych danych uniemożliwia rzetelne podanie ceny za wykonanie robót budowlanych.

Odpowiedź: Parametry istniejącego obiektu mostowego :

- szerokość obiektu: 3 m,
- długość ustroju nośnego: 12 m,
- nośność do 3,5 t

Pytanie nr 2 Prosimy o informację czy na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu objazdowego celem realizacji robót budowlanych.

Odpowiedź: TAK na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu objazdowego celem realizacji robót budowlanych z wyłączeniem obszaru inwestycji z ruchu drogowego.

Zatwierdził:

WÓJT
[Podpis]
dr Witold J. Kozłowski