



ZP.271.2.2021.W1



Kamienica, 2021-03-31

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2021
Nazwa zadania: **Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kamienica, etap II Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Kamienica oraz Zbludza**
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

P1/2/2021

1. Przedmiar robót – rozdział 1 Sieć wodociągowa rozdzielcza, element 1.1 Roboty ziemne: brak pozycji na zasypanie mechaniczne wykopów, przyjęto dwukrotnie (lp. 1.1.9 i 1.1.10) pozycję na odwóz ziemi zmagazynowanej w hałdach.

Ad. 1 Pozycja 1.1.9 dotyczy wykonania robót ziemnych związanych z odwozem nadmiaru gruntu na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Pozycja 1.1.10 dotyczy wykonywania robót ziemnych związanych z przewozem ziemi do zasypu mechanicznego do miejsca jej wbudowania w wykopie.

2. Przedmiar robót – element 2 Przyłącza wodociągowe, element 2.1. Roboty ziemne : brak pozycji zasypanie mechaniczne wykopów, przyjęto dwukrotnie (lp. 2.1.9 i 2.1.10) pozycję na odwóz ziemi zmagazynowanej w hałdach.

Ad. 2 Przedmiar robót – element 2 Przyłącza wodociągowe, element 2.1 Roboty ziemne: brak pozycji na zasypanie mechaniczne wykopów, przyjęto dwukrotnie (lp. 2.1.9 i 2.1.10) pozycje na odwóz ziemi zmagazynowanej w hałdach.

3. Czy inwestor rozważy możliwość zmiany dotyczącej zastosowania rur warstwowych PEHD RC. Zastosowanie tych rur spowodowało obniżenie kosztów inwestycji – zrezygnowanie z podsypki i obsypki rurociągów piaskiem.

Ad. 3 Dopuszcza się zastosowanie rur warstwowych PEHD RC z wykonaniem obsypki piaskowej do wysokości min. 10cm ponad wierzch rury.

4. Czy Inwestor rozważy możliwość zmiany dotyczącej studni betonowych wodomierzowych na studnie wodomierzowe PE Dn 1000 Roto-Tech Chynów.

Ad. 4 Dopuszcza się możliwość zastosowania studni wodomierzowych wykonanych z tworzywa sztucznego, spełniających przepisy i normy oraz z certyfikatami dopuszczającymi wyrób do stosowania w budownictwie. Studnie oraz zwieńczenia muszą spełniać również odpowiednie warunki wytrzymałościowe w zależności od miejsca zamontowania (drogi dojazdowe, chodniki itp.).

Zatwierdził
dr Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica