



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

Limanowa, dnia

14 CZE. 2017

NZ-420-83/17

**Pracownia Projektowo-Kosztorysowa
Teresa Poręba
ul. Lwowska 116/27
33-300 Nowy Sącz**

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 ust. 2, art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po zapoznaniu się z dokumentacją inwestycji pn: **„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami – IV etap w m. Kamienica”**.

- pozytywnie opiniuje przedłożone opracowanie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Biuro projektów/autor:

**Pracownia Projektowo-Kosztorysowa
Teresa Poręba
ul. Lwowska 116/27
33-300 Nowy Sącz**

Przedłożoną przy piśmie z dnia 31.05.2017r.

Uzasadnienie

W dniu 31 maja 2017r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej wpłynął wniosek: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Teresa Poręba, ul. Lwowska 116/27 33-300 Nowy Sącz o opinię do projektu pn. **„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami – IV etap w m. Kamienica”**.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1412 z późn.zm) do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy opiniowanie dokumentacji projektowej.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica.

Projekt obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kamienica i Zbludza - V etap.

Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącego zbiornika wyrównawczego o pojemności $V=200\text{m}^3$, położonego w miejscowości Kamienica.

Rozbudowana sieć wodociągowa zaopatrywać będzie w wodę 76 gospodarstw domowych i budynki użyteczności publicznej.

Łączna długość rurociągów rozbiórczych i bocznych wynosi 4722,69m.

Długość przyłączy wynosi 1319,5m.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur dwuwarstwowych PE HD100SDR 11 PN16, które ułożone będą na podszybce 10 cm i obsybce 30 cm ponad wierzch rury

Na trasie projektowanych rurociągów występuje 10 przekroczeń cieków wodnych, 16 przekroczeń dróg o nawierzchni asfaltowej oraz dwa przekroczenia drogi powiatowej.

Wszystkie przekroczenia wykonane będą metodą przepychu lub przewiertu w rurze osłonowej.

Na całej sieci przewidzianych zostało 20 hydrantów przeciwpożarowych.

Na trasie projektowanej inwestycji występują tereny osuwiskowe w obrębie dz.ew.nr 1669/1, 1769, 1676/3 w Kamienicy. Dla tego obszaru została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, w której określono warunki posadowienia dla przedmiotowej linii wodociągowej wraz z przyłączami.

Sieć wodociągowa przed oddaniem do eksploatacji zostanie poddana dokładnemu przepłukaniu i dezynfekcji oraz wykonane zostanie badanie wody.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby będą posiadały wymagane certyfikaty i atesty do kontaktu z wodą pitną.

Budowa sieci ma na celu zapewnienie możliwości dostępu do wody mieszkańcom osiedla w związku z pogłębiającym się brakiem wody.

Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wycinki drzew, krzewów oraz nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W LIMANOWEJ

mgr Renata Tokarska

Otrzymują:

① Adresat + załączniki

2. a/a

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

mgr. Teresa Soreba
data uprawnień do projektowania i nadzoru
sieci i inst., wod.-kan., ciepłych, went. i gaz.
Nr ewid. 111/2002, Nr GAS 834/A-48/80
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 116/27
tel. (18) 441 87 62

Ref. sprawy Izabela Dermont-Jasica tel.18/3372101 wew. 324