

STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marka 9

Limanowa 10.04.2017 r.

OŚ.6341.20.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne / jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 567 / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z póź. zmianami / - po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kamienica w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem linią wodociagową rzeki Kamienica i cieków bez nazwy w miejscowości Kamienica.

o r z e k a m :

- I. Udzielam Gminie Kamienica pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem linią wodociagową :
 - linią wodociagową rzeki Kamienica w km 7 + 350 / dz. ew. nr 183 / w miejscowości Kamienica
 - linią wodociagową cieku bez nazwy w km 0 + 090, 0 + 380, 0 + 550 / bez wydzielonej dz. ew. / w miejscowości Kamienica,
 - linią wodociagową cieku bez nazwy w km 0 + 520, 0 + 370, 0 + 590, 0 + 400 0 + 230, i 0 + 360 / bez wydzielonej dz. ew. / w miejscowości Zbludza,
- II. Pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt. I niniejszej decyzji udzielam pod następującymi warunkami :
 1. Projektowane przekroczenie linią wodociagową ϕ 40PE do ϕ 160PE należy wykonać pod dnem metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PE o średnicy od 80 do 250 mm.
 2. Lokalizację przekroczenia określają współrzędne :
 - km 7 + 350 ; N 49°34'41,86'' E 20°20'25,02''
 - km 0 + 090 ; N 49°34'44,44'' E 20°20'29,00''
 - km 0 + 380 ; N 49°34'47,64'' E 20°20'42,88''
 - km 0 + 550 ; N 49°34'46,63'' E 20°20'47,44''
 - km 0 + 520 ; N 49°35'05,43'' E 20°21'02,01''
 - km 0 + 370 ; N 49°35'06,30'' E 20°21'09,84''
 - km 0 + 590 ; N 49°35'12,33'' E 20°21'05,71''
 - km 0 + 400 ; N 49°35'20,35'' E 20°21'01,66''
 - km 0 + 230 ; N 49°35'23,05'' E 20°21'04,00''
 - km 0 + 360 ; N 49°35'24,44'' E 20°21'00,16''
- III. 1. Zobowiązuję Wójta Gminy Kamienica do utrzymania projektowanych przekroczeń oraz rzeki Kamienica Zabrzeńska oraz koryta cieków bez nazwy na odcinku oddziaływania przekroczenia.

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia linii wodociągowej należy dokonać niezbędnego remontu lub odbudowy wodociągu.
- IV. Tut. Urząd zastrzega sobie prawo nałożenia dodatkowych obowiązków na administratora wodociągu jeżeli zajdzie taka konieczność w trakcie eksploatacji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kamienica złożył wniosek w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem linią wodociągową rzeki Kamienica Zabrzaska oraz cieków bez nazwy w miejscowości Kamienica, na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego.

Przekroczenie obejmuje wykonanie linii wodociągowej w obrębie rzeki Kamienica Zabrzaska w Km 7 + 350 oraz cieków bez nazwy w km 0 + 130, 0 + 160, 0 + 310 0 + 365, 0 + 505, 0 + 595

0 + 910, i 1 + 315 i zostanie wykonane rurą ϕ 40 - 160 PE w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kamienica. Projektowane przekroczenie obejmuje wykonanie linii wodociągowej w rurze ochronnej o średnicy od 80 - 250 mm. Przekroczenia zostaną wykonane metodą pod dnem metodą przewiertu sterowanego. Nie przewiduje się dodatkowego umocnienia miejsc przekroczenia z uwagi na sposób realizacji przekroczenia, bez naruszania dna i brzegów koryta wody płynącej.

Rzeka Kamienica Zabrzaska, będący dopływem rzeki Dunajec obejmuje dz. ew. nr 183 i posiada ustalonego administratora, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, gdyż jest ujęty w załączniku nr 1. Administratorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Cieki bez nazwy stanowią dopływy rzeki Kamienica oraz potoku Zbludza i nie posiadają wydzielonej działki ewidencyjnej. Jedynie jeden ciek bez nazwy obejmuje działkę nr 2181, która jest we władaniu Urzędu Gminy Kamienica. Analizowane cieki wodne nie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną i nie posiadają ustalonego administratora.

Zawiadomieniem z dnia 9.03.2017 roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i doręczono zawiadomienie zainteresowanym stronom postępowania. W trakcie postępowania Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca w Nowym Sączu działając z upoważnienia pełnomocnika Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zapoznał się z przedłożonym operatem wodno prawnym. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca w Nowym Sączu nie zgłosił zastrzeżeń do projektowanych przekroczeń. W ramach postępowania tut. Urząd przeanalizował wpływ planowanej inwestycji na obszary podlegające ochronie w tym obszary Natura 2000. Z zakresu inwestycji wynika, że lokalizacja położona jest poza obszarem Natura 2000. Z uwagi na odległość oraz charakter zakresu projektowanej ingerencji w środowisko nie przewiduje się wpływu na środowisko i obszar Natura 2000. W trakcie postępowania administracyjnego w wyznaczonym terminie nie wniesiono zastrzeżeń do projektowanych przekroczeń.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 225 poz. 1635 /.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Anna Fabia
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kamienica
2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – pełnomocnik w Krakowie
3. a/a

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym
stała się ona ostateczna
zdnem 28.04.2017 r.

I podlega wykonaniu
dnia 28.04.2017

Z up. STAROSTY

mgr inż. Anna Fabia
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Stwierdzam zgodnie
kserokopii z oryginałem.

data 28.04.2017 *inż. Teresa Foręba*
uprawnienia do projektowania i nadzoru
sieci i inst., wod.-kan., ciepłych, went. i gaz.
Nr ewid. 111/2002, Nr GAS 834/A-48/80
33-300 Nowy Sącz, ul. J.łowicka 116/27
tel. (18) 441 87 62